

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro objekt: GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ, NAsADECH 308

adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

I.

Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí

Popis objektu: Objekt slouží k výchově a vzdělávání žáků a mládeže. Jedná se o objekt o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním. Objekt je z nehořlavého materiálu, sedlová střecha. K objektu přistavěna tělocvična se sociálním zařízením.

Nebezpečí požáru hrozí hlavně při nedodržování pořádku, používání otevřeného ohně a tepelných spotřebičů. Vybavení učeben, skladů, šaten, tělocvičny a kanceláří tvoří vesměs hořlavé látky, které při vzniku požáru mohou způsobit silné zadýmení kouřovými zplodinami z umělých hmot, které se při jejich výrobě používají.

II.

Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek

Měkké dřevo: bod vznícení se pohybuje od 260 °C do 300 °C.

Tvrdé dřevo: bod vznícení 295 °C.

Dřevotřísky: jsou kombinací dřevěných pilin a pojidla.

Papír: hořlavý materiál, jehož základní složkou je celulóza. Balíky, svazky a role papíru jsou nesnadno zápalné a hoří za normálních okolností velmi těžce. Papír je třeba chránit před zdrojem tepla s teplotou vyšší než 100 °C.

Plasty: jsou to makromolekulární organické sloučeniny, které vznikly přeměnou organických přírodních nebo uměle vyrobených látek a v určité teplotní oblasti se chovají plasticky.

III.

Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Množství hořlavých látek je dáno vybavením učeben a ostatních prostorů. Nahodilé požární zatížení : učebny – 25kg/m², šatny – 75kg/m².

IV.

Požadavky na zabezpečení požární ochrany

K zamezení vzniku požáru je nutno dbát na dodržování protipožárních předpisů a to zejména:

- Ve všech prostorách školy platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
- Používání tepelných spotřebičů, bez platné revize, je zakázáno.
- Opravy elektrické instalace nebo plynových spotřebičů může provádět pouze osoba s příslušnou odbornou kvalifikací.
- Elektrické rozvaděče musí být uzavřeny a musí k nim být trvale zachován volný přístup.
- Osvětlovací tělesa (žárovky, zářivky) musí být opatřeny kryty, nesmějí se zakrývat textilem, papírem atp., musí být pravidelně zbavovány prachu, pavučin a nečistot.
- Chodby a schodiště slouží v případě požáru jako únikové cesty, proto na nich nesmí být (ani dočasně) ukládány žádné předměty, ani na nich nesmí být skladován jakýkoliv materiál.
- Hasicí přístroje musí být trvale přístupné, zajištěny proti pádu a nesmí se zakládat ani obkládat různými předměty.
- Ve všech prostorách je nutno zachovávat čistotu a pořádek.
- Při odchodu z učeben je povinností vyučujícího se přesvědčit, že v místnosti je z hlediska požární ochrany vše v pořádku.

V.

Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti

Kontrolu dodržování protipožárních opatření provádí všichni zaměstnanci. Zjištěné závady a nedostatky neprodleně nahlásí ředitelce školy.

V případě vzniku požáru se musí postupovat podle požárních poplachových směrnic.

Zaměstnanci a žáci dodržují po celou dobu výkonu činnosti v objektu ustanovení požárního řádu a ostatní dokumentace požární ochrany.

VI.

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob

Osoby pohybující se v prostoru školy si musí počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo výbuchu, jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu.

Za dodržování zásad požární ochrany v objektu školy odpovídá: **p. Václav Liška**

.....

Přehled vybavení hasicích přístrojů:

1. PP – tělocvična, chodba, soc. zázemí : 4ks práškové HP 6kg
2. 1. PP – šatny, kotelna : 4ks práškové HP 6kg
3. 1. NP – 4ks práškové HP 6kg
4. 2. NP – 4ks práškové HP 6kg
5. 3. NP – 4ks práškové HP 6kg
6. Půdní vestavba – 12ks práškové HP 6kg

Přehled vybavení požárně bezpečnostním zařízením:

1. PP – požární dveře : tělocvična, nářad'ovna, šatny. Požární okna : okna na schodiště. Nástěnný hydrant v tělocvičně.
2. 1. NP – požární dveře : chodba. Nástěnný hydrant.
3. 2. NP - požární dveře : chodba. Nástěnný hydrant.
4. 3. NP - požární dveře : chodba, učebny, sociální zařízení. Nástěnný hydrant.
5. Půdní vestavba - požární dveře : učebny, chodba. Požární ucpávky, požární okna, protipožární nátěr.

Přehled výstražných a bezpečnostních značek: objekt označen tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“. Označení únikových cest a východů, označení hlavním vypínačů a uzávěrů médií. Označení používaných chemických látek. Nepovolaným vstup zakázán.

Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v objektu.

V Třeboni, dne 1.12.2024

Schválila:

Mgr. Anna Koktavá - ředitelka školy